

Procter&Gamble

Procter & Gamble Manufacturing GmbH
65823 Schwalbach am Taunus

Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Postfach 10 15 62 11415 Neuss

Neuss, dnia 10.05.2005

ION Deutschland GmbH

Gesellschaft für Umwelttechnik
Mörsenbroicher Weg 191
40470 Düsseldorf

Do rąk Pana Wille

Dotyczy: Sytuacja z doprowadzeniem wody chłodzącej do walca prasy po zamontowaniu pojedynczego Aquabionu

Witam Panie Wille

Oto krótki raport na temat sytuacji naszego zaopatrzenia w wodę chłodzącą walca prasy przed i po zamontowaniu Aquabionu.

Przed instalacją:

Woda chłodząca jest wtryskiwana do walca za pomocą lancy i powraca z zewnątrz przez rury kolektora powrotnego o średnicy 8 milimetrów. W przeszłości walec musiał być wymieniany po około 170 dniach eksploatacji, ponieważ kanały chłodzące były tak zwapnione, że chłodzenie walca było prawie niemożliwe. W płaszczu walca i rurach dopływowych osadzał się również wapień.

Po instalacji:

Aquabion zamontowaliśmy na dopływie wody chłodzącej. Po kontrolach przeprowadzanych regularnie w czasie przestojów maszyn nie stwierdziliśmy żadnych osadów wapnia. Po 230 dniach walec został wymieniony. Dla sprawdzenia układu chłodzenia walca, został całkowicie rozmontowany. Ani w układzie chłodzenia, ani wewnątrz walca - osadów wapniowych nie stwierdzono.

Instalacja (Aquabionu) odniosła pełny sukces, nie tylko wydłużył się czas pracy walca, ale obniżyło to także znacznie koszty konserwacyjno-eksploatacyjne walca.

Z wyrazami szacunku



Thomas Kahlan

Tel:(0 21 31) 296-0 Telefaks:(0 21 31)296-111
Adres Biura: ulica Procter & Gamble 11415 Neuss
Kontakt bankowy Citibank AG Frankfurt (kod 602 100 000)0211625007 Siedziba: Schwalbach nad Taunus,
Sąd Rejonowy Koenigsstein/Taunus KRS HR8 5465
Zarząd:Otmar W.Debald, Gerhard Ritter, dr Klaus Schumann